



特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: TSX F35001420220027

申请单位名称: 沈阳蓝光驱动技术有限公司
申请单位住所: 辽宁省沈阳高新区浑南产业区世纪路 37 号
制造单位名称: 沈阳蓝光驱动技术有限公司
制造单位住所: 辽宁省沈阳高新区浑南产业区世纪路 37 号
设备类别: 电梯安全保护装置
设备品种: 轿厢上行超速保护装置(减速部件)
产品名称: 曳引机制动器
产品型号: BLB

型式试验报告编号: T14-F350-22-027、T14-F350-26-089

经型式试验, 确认该样品符合《电梯型式试验规则》(TSG T7007—2022)、GB/T 7588.1—2020、GB/T 7588.2—2020、EN 81-20: 2020 和 EN 81-50: 2020 的规定。

本证书适用的产品型号: BLB。

本证书适用的产品参数范围和配置见附表。

发证日期: 2022 年 9 月 16 日

本次换证日期: 2026 年 8 月 20 日

下次核查日期: 2030 年 9 月 16 日 前

国家电梯质量检验检测中心
建研机械检验检测(北京)有限公司

注 1: 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定, 以及与型式试验样品质量安全性能的一致性。

注 2: 本证书不适用于下次核查日期后制造出厂的产品。

附表

轿厢上行超速保护装置（曳引机制动器式减速部件）
适用参数范围和配置表

系统质量范围	1380 kg~7800 kg	额定载重量范围	450 kg~2000 kg
结构型式	电磁直压式鼓式（块式）	额定速度范围	0.50 m/s~4.00 m/s
数 量	2 组	作用部位	曳引轮
防机械火花措施	无	弹性元件型式	螺旋弹簧
动作触发方式	失电触发	摩擦元件材料	非石棉橡胶板碳素纤维
适用斜行电梯的 倾斜角范围	/		
注 1：型式试验时的悬挂比为 2:1。当用于其他悬挂比时，所适用系统质量、额定载重量和额定速度可根据实际悬挂比按下列公式进行换算： （1）系统质量适用范围＝型式试验系统质量范围×实际悬挂比÷型式试验悬挂比； （2）额定载重量适用范围＝型式试验额定载重量范围×实际悬挂比÷型式试验悬挂比； （3）额定速度适用范围＝型式试验额定速度范围÷实际悬挂比×型式试验悬挂比。 注 2：该曳引机制动器配置有动作状态监测开关，可用于自监测功能中对每组制动器机械装置的正确提起或释放进行验证。该监测开关型号不限，应随曳引机制动器通过 200 万次动作试验。			

发证日期：2022 年 9 月 16 日
本次换证日期：2026 年 8 月 20 日
下次核查日期：2030 年 9 月 16 日 前